

Rapport d'analyses résumé

Annexe au rapport complet du projet P20-1747

Analyses Bactériologiques Février 2020

Projet N° P20-1747, version 1

Commune de Pleigne
Rue de la Forge 2
2807 Pleigne
SUISSE



Ce rapport ne peut être reproduit, partiellement ou dans sa totalité, sans l'autorisation écrite de Scitec Research. Ce document correspond à l'intégralité de la commande. Il ne concerne que les objets tels que reçus soumis à l'analyse.

Scitec ID	P20-1747.001	P20-1747.002	P20-1747.003
Ref client	STAP Bavelier	Réservoir	Vie Delémont 5
Matrice	W	W	W
Date de prélèvement	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020

Bactériologie			
Escherichia coli	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
Enterocoques	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
Germes totaux 72h	esti. 1 CFU/mL	esti. 7 CFU/mL	esti. 4 CFU/mL

Page laissée blanche intentionnellement